

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ООО «Саратовская теплотехническая компания» в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

№	Показатель	Значение показателя, годы		
		2017 год	2018 год	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П SAIDI)	0	1,16	100,00%
1.1	ВН (110 кВ и выше)	-----	-----	-----
1.2	СН-1 (35 — 60 кВ)	-----	-----	-----
1.3	СН-2 (1 — 20 кВ)	0	49,91	100,00%
1.4	НН (до 1 кВ)	0	0,71	100,00%
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П SAIFI)	0	0	0,00%
2.1	ВН (110 кВ и выше)	-----	-----	-----
2.2	СН-1 (35 — 60 кВ)	-----	-----	-----
2.3	СН-2 (1 — 20 кВ)	0	0	0,00%
2.4	НН (до 1 кВ)	0	34,8	100,00%
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П SAIDI _{рем})	0,35	0	-100,00%
3.1	ВН (110 кВ и выше)	-----	-----	-----
3.2	СН-1 (35 — 60 кВ)	-----	-----	-----
3.3	СН-2 (1 — 20 кВ)	0	0	0,00%
3.4	НН (до 1 кВ)	4,81	0	-100,00%
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П SAIFI _{рем})	0,11	0	-100,00%
4.1	ВН (110 кВ и выше)	-----	-----	-----
4.2	СН-1 (35 — 60 кВ)	-----	-----	-----
4.3	СН-2 (1 — 20 кВ)	0	0	0,00%
4.4	НН (до 1 кВ)	1,5	0	-100,00%
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0